


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«18» марта 2024 г., 63240061000207929351

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ




**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский,
Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Самарской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в зависимости от территориального органа)

«05» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин. № 2403/016-63/5-П/ВП

(дата и время составления предписания)

446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, пр. Победы, 10

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 18 » марта 2024 г., № 2403/016-63/5-П/ВП, учетный номер проверки 63240061000207929351.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Мустафин Айрат Ильдарович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору)
2. Аглиуллин Ренат Равильевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При наличии должностного лица, ответственного за проведение выездной проверки, такой сотрудник (сотрудники) указывается (указываются), если его (их) наличие было проверено после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемые лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с требованиями к виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Самарская, р-н Нефтегорский, г Нефтегорск, пр-кт Победы, Дом 10

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) иного объекта контроля, в отношении которого проводится выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "НЕФТЕГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ИНН 6377004313, адрес регистрации юридического лица: 446600, ОБЛ. САМАРСКАЯ, Нефтегорский, Нефтегорск, ПОБЕДЫ ПР-КТ, Д. 10

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее индивидуального лица-налогоплательщика, адрес организации (по фактическому местонахождению структурных подразделений), состоящих из совокупности обязательных требований объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «25» марта 2024 года, 11 час. 00 мин.

по «05» апреля 2024 года, 15 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

12 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в течение которого осуществлялось взаимодействие с контролируемым лицом по соответствующему контролируемому лицу)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 2 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее - руководителем организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
2. Руководитель организации не определил порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 3 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
3. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 9 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Обеспечение организации на объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
4. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определил класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (помещения электрощитовой в подвале и столовой).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
5. Руководитель организации не обеспечил обозначение категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (помещения электрощитовой в подвале и столовой).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
6. Руководитель организации не обеспечил проведение работ по обработке огнезащитным покрытием деревянных строительных конструкций чердачного помещения объекта защиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 13 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

7. На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует техническая документация на системы пожарной сигнализации 2-го и 3-го этажа).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

8. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (последнее испытание проводилось 18.03.2019 г.).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

9. На люках, ведущих в чердачное помещение, не размещена информация о месте хранения ключей.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На дверях (люках) чердачных помещений, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

10. На путях эвакуации допускается применение строительных материалов (облицовочных и декоративно-отделочных материалов), на которые не представлена техническая документация о показателях пожарной опасности этих материалов, свидетельствующей о допустимости применения данных материалов на путях эвакуации (марши и стены центральной лестницы, лестницы правого и левого крыла окрашены масляной краской; в коридоре электромонтажной мастерской, в коридоре 1-го, 2-го и 3-го этажа уложен линолеум).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ширина эвакуационного выхода менее 0,8 м. (ширина проема эвакуационного выхода под центральной лестницей составляет 0,7 м).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 23 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

12. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из коридора электромонтажной мастерской не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

13. Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

14. Руководитель организации допускает оставление не обесточенными (не отключенными от электрической сети) электроприборы, в том числе бытовые электроприборы, а также другие электроустановки и электротехнические приборы (в кабинете № 97 (ОБЖ) к сети подключены электрический чайник и ноутбук).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 32 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электроприборы, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электроприборы дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

15. Руководитель организации допускает эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (удлинитель и распределительная коробка в столовой, в помещении подвала (мастерская штукатурка), в подвальном помещении санузла, в кабинетах № 102 и № 129), а также со следами термического воздействия (распределительная коробка в кабинете № 53).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

16. Руководитель организации допускает эксплуатацию розетки, сетевого фильтра и рубильника с повреждениями (в кабинет № 129 и кабинет центра детских инициатив). Место выявления нарушения: Руководитель организации допускает эксплуатацию розетки, сетевого фильтра и рубильника с повреждениями (в кабинет № 129 и кабинет центра детских инициатив)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

17. Руководитель организации допускает эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (кабинеты № 28, № 132, № 135, инвентарная комната в спортивном зале, коридор подвала, помещение тира в подвале, электрощитовая в столовой).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

18. Руководитель организации допускает прокладку электрической проводки по горючему основанию (инвентарная комната в спортивном зале).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 35 Правил, Подпункт з. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.

Срок устранения нарушения:

- 01.11.2024
19. Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения (1-й, 2-й, 3-й этаж).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 36 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
20. Не проведена работа по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, в срок не реже 1 раза в год (отсутствует акт по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений).
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 43 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
21. Руководитель организации не организовал проведение испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
22. Отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения, со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
23. Пожарный рукав не присоединен к пожарному клапану пожарного крана № 7 и пожарному стволу в помещении сварочной мастерской.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 50 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
24. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), отсутствует информация изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, до их замены в установленном порядке.
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
01.11.2024
25. Руководитель организации не обеспечил внесение информации о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (записи о проверке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствуют)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 5. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

26. На объекте защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 60 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

27. Огнетушители расположены на не специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (огнетушители в коридоре 1-го, 2-го этажа, в коридоре электромонтажной мастерской, кабинете центра детских инициатив, кабинете главного бухгалтера, кабинет отдела кадров, помещения сварочной мастерской, в столовой, огнетушитель в кабинете № 25, № 21, № 54, № 89, № 90, № 102, № 103, № 115 (тренировочная), № 115 (информатика), № 116, № 117).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 409 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

28. В противопожарных преградах допускается устройство (эксплуатация) заполнений их проемов (противопожарных дверей), на которые не представлена техническая документация, содержащая их пожарно-технические характеристики, свидетельствующей о допустимости (соответствии) их применения в данных противопожарных преградах и подтверждающей их нормативное значение пределов огнестойкости, соответствующее требуемому типу заполнения (заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери): двери в противопожарных стенах и перегородках (здания (объекта) класса Ф 4.1 – на всем объекте), выделяющих электрошитовую, помещения архивов, складские помещения (склад(кабинет № 27) на 1-ом этаже, столовая, электрошитовая в столовой)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

29. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями (в тамбуре левого крыла здания, столовая, гардероб, лестница правого крыла, в кабинете № 27, № 21, № 115(тренировочная)).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

30. Руководитель организации допускает эксплуатацию после изменения класса функциональной пожарной опасности пожарные отсеки, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (помещения в кабинете № 115 (тренировочная) по проекту душевые, фактически используется для хранения инвентаря и мебели).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт и. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

31. В здании класса Ф4.1 допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра без закрепленной стальной стремянки.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 90, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

32. На момент проведения инструментального обследования предоставлена проектная документация, выполненная не надлежащим образом (использована ссылка на СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

33. На момент проведения инструментального обследования имеются помещения, где установлены извещатели пожарные тепловые, без соответствующего обоснования в проектной документации.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

34. На момент проведения инструментального обследования имеются помещения, которых установлено по 2 извещателя пожарных дымовых, включенных в систему по логической схеме «ИЛИ» (алгоритм по 484.1311500.2020 не указан в представленной документации)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

35. На момент проведения инструментального обследования не подтверждена работоспособность кабельных линий и электропроводки (монтаж и способ крепления) система противопожарной защиты в условиях пожара

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены устройством для контроля работоспособности установки.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

36. На момент проведения инструментального обследования система пожарной сигнализации не во всех помещениях обеспечивает автоматическое обнаружение пожара, а также выдачу управляющих сигналов на технические средства управления системой оповещения людей при пожаре (в помещении №115 2-го этажа система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не запустилась)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

37. На момент проведения инструментального обследования сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не во всех помещениях обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, а также имеются помещения, в которых установлены неисправные динамики (кабинет № 27, № 115, кабинет главного бухгалтера, помещения № 103, 107 в подвале, помещение электрощитовой (подвал)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми

и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:

01.11.2024

38. На момент проведения инструментального обследования имеются места, где световое табло «Выход» не изменяет своего состояния при включении системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:


01.11.2024

(указывается наименование нарушения, с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которая установлена нарушением обязательного требования, сведения, касающиеся обязательного требования обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием наименования разрешительного документа, требований документа, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контролирующего (надзорного) органа, наименование предприятия, местной администрации, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору)

Мустафин Айрат Ильдарович

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Мустафин Айрат Ильдарович - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным районам Алексеевский, Борский и Нефтегорский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор муниципальных районов Алексеевский, Борский и Нефтегорский Самарской области по пожарному надзору), телефон: 88467022404, e-mail: mustafinai@63.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, индивидуально подготовленного проект предписания, наименование предприятия, индивидуальный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Узнали, ознакомлены 33 работника 15.02.2024 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, индивидуально подготовленного проект предписания, наименование предприятия, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «10» минут «05» 04 2024 г. *[Подпись]*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

